



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE SAÚDE OCUPACIONAL

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO TÉCNICA DE SEGURANÇA DO TRABALHO			008
Local	PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO	Data da inspeção	06/07/2021
Inspecionado por	Téc. de Segurança do Trabalho – Adelanio Nogueira Téc. de Segurança do Trabalho – Eduardo Francisco Figueredo Téc. de Segurança do Trabalho – Ademir Winkert		
Motivo da inspeção	Auto de infração nº 151044 emitido 21 de maio de 2021 pelo departamento de Vigilância Sanitária do Município.		

DESCRIÇÃO DO ATIVIDADE E/OU PROCEDIMENTO DE TRABALHO
Verificação da adequação implantada para a melhoria da ventilação dos ambientes.

Durante a inspeção foram evidenciadas as seguintes situações:
Durante a inspeção realizada nos ambientes, foi verificado a instalação de exaustores/ventiladores permitindo a ventilação adequada aos ambientes, conforme descrito em documento anexo emitido pela empresa instaladora.

Adelanio Nogueira

Técnico de Segurança do Trabalho

MTE: 003777.0/PR

Mat. 21118.01

Ademir Winkert

Técnico de Segurança do Trabalho

MTE: 003778.8/PR

Mat. 21119.01

Eduardo Francisco Figueredo

Técnico de Segurança do Trabalho

MTE: 0011818/PR

Mat. 21682.01




CENTER Frio

Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu

Informamos que foi instalado na sala dos assessores da Procuradoria, na sala da Sindicância e na sala do Procurador Geral Ventokits Classic modelo C80, com capacidade para 80 metros cúbicos/hora. E ainda, nas salas do Procurador Geral e dos assessores foram feitas duas aberturas para saída do ar com grade redonda com tela para circulação.

Segue a especificação técnica dos aparelhos:

Adaptável à tubos de 100mm, capacidade de renovação nominal 150m/h, intensidade de corrente elétrica 127volts – consumo 0,19 A e 220volts – consumo 0,09 A. Material PSAI com anti –UV, possui propriedade antiestática: repele a poeira. Potência nominal do aparelho 20W, potência sonora (à 1 metro) <56.8 dB(A). Recomendado para ambientes de até 5 metros quadrados. Tensão bivolt (127V / 220V).



BSH Refrigeração LTDA
Sócio-Administrador
RG nº 6.373.617-1 SSP-PR
CPF nº 020.352.809-31

86.744.539/0001-70

BSH REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP

Av 24 de outubro, 3850 - B. Jardim Irene
CEP 85884-000 - Medianeira - PR

Medianeira, 30 de Junho de 2021